

Antifrogen®N Antifrogen®L Antifrogen®SOL HT Protectogen®C Aqua Antifrogen®KF

Antifrogen-Сервис бесплатно!

Antifrogen может эксплуатироваться в системах на протяжении долгих лет. Тем не менее, концентрацию Antifrogen в системе необходимо проверять ежегодно.

Такая проверка также рекомендована при добавлении воды в систему.

Для данной цели у нас имеются специальные антифризные тестеры.

Степень эффективности смеси Antifrogen /вода также должна проверяться в интервале от одного до двух лет. Если Вы предоставите 250 мл смеси из системы, то мы окажем такую услугу.

Для крупных промышленных установок проверка будет выполнена: **Clariant Produkte (Deutschland) GmbH, Werk Gendorf BU ICS, Technical Application EMEA IA, Heat Transfer Fluids.**

Вы получаете подробный отчет тестирования с информацией о: внешнем виде; показателе преломления (20 ° C); плотности (+20 ° C), защите от замерзания; pH; резервной щелочности; Объеме теплоносителя в растворе; содержанию хлорида, дальнейшему удобству работы с солевым раствором.

Данные в нашем отчете о проверке относятся только к предоставленному нам образцу смеси. Рекомендации по дальнейшему использованию протестированного продукта предполагают, что система находится в хорошем состоянии и эксплуатируется надлежащим образом.

Мы особо указываем на то, что если в системе уже имеется ржавчина или отложения, использование в ней нашего продукта может привести к непредсказуемым последствиям. Мы не берем на себя каких-либо обязательств за ущерб, возникший в результате ненадлежащего состояния или способа эксплуатации системы.

Если в Вашей системе уже залит другой теплоноситель и Вам необходимо оценить его состояние, Вы также можете выслать нам образец.

Образец с заполненным опросным листом отправлять по адресу:

ООО «Био-Хим»
127000 г. Москва ул. Розанова д.10. стр.1.
Отдел «Инжиниринга».
Тел. для связи – (495) 956-68-80/81



Итак, вот что нужно сделать:

1. Отобрать 250 мл образца,
2. Написать этикетку
3. Заполнить опросный лист
4. Отправить образец нам.

Этикетка на образец

Фирма: _____

Объект: _____

Дата: _____

CLARIANT